

## Überwachungsbericht

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 0902565 / 0200
Aktenzeichen Bericht	2014-300-0902565-0200/1 vom 11.03.2014
Firma	KANZAN Spezialpapiere GmbH
Standort	Nippesstraße 5, 52349 Düren
Anlage	Anlage zur Herstellung von Spezialpapieren
Datum und Dauer der Umweltinspektion	25.02.2014 8 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	

### A) Inspektionsumfang

Angekündigte medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt VAwS

### B) Grundlage der Überwachung

WHG  
VAwS

### C) Inspektionsergebnis

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Beaufschlagung der Auffangwanne VB 3 und VB 4 (Mangel beseitigt am 15.03.2015)
erhebliche Mängel	Einwandige oberirdische Rohrleitung (Druckleitung) verlegt im nicht einsehbaren ungesicherten Bereich (keine Leckerkennung) (Mangel beseitigt am 15.03.2015) Beaufschlagung der Auffangwannen der Umlaufschmierung PM6 (Auffangwannen befinden sich im Bereich der Schmutzwassereinläufe) (Mangel beseitigt am 25.02.2014) Beschädigung der Abfüllfläche Hilfsstofflager 1 sowie fehlender Sachverständigenprüfbericht (Mangel beseitigt am 08.05.2015) Beschädigung der Abfüllfläche Farbaufbereitung SM1 und SM2 (Mangel beseitigt am 08.12.2014)
schwerwiegende Mängel	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben
-----------------------	---------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.