

**Überwachungsbericht**

Firma Standort:	Abwasserbetrieb Troisdorf, AöR Poststraße 105 53840 Troisdorf
Anlage:	Kläranlage Troisdorf Zur Siegaue 12 53844 Troisdorf
Datum und Dauer der Überwachung vor Ort:	11.03.2015 ca. 3,5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	An der Überwachung waren keine weiteren Behörden beteiligt.

**A) Überwachungsumfang**

Angemeldete medienübergreifende Überwachung gemäß § 116 Landeswassergesetz mit den Schwerpunkten Abwasserbehandlung, Klärschlammbehandlung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.

**B) Grundlage der Überwachung**

§ 116 Landeswassergesetz (LWG)  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

**C) Überwachungsergebnis (Mängelformulierungen siehe Anlage)**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	X
geringfügige Mängel:	-
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	Nicht erforderlich
erhebliche Mängel:	-
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	Nicht erforderlich
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	Nicht erforderlich

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde:	Es waren keine Maßnahmen erforderlich.
------------------------	--

## **Anlage**

### **Mängelf Definitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeüberwachung wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.