# Überwachungsbericht

| | |
|---|---|
| Beh.-/ASt.-/Anlagennummer | 300 / 0215443 / 0062 |
| Aktenzeichen Bericht | 2014-300-0215443-0062/1 vom 06.06.2014 |
| Firma | Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Süd |
| Standort | Ludwigshafener Str. 1, 50389 Wesseling |
| Anlage | SHP/MTBE-Anlage |
| Datum und Dauer der Umweltinspektion | 10.04.2014<br>4 Stunden |
| Weitere beteiligte Behörden | |

**A) Inspektionsumfang**
Medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt
VAwS

**B) Grundlage der Überwachung**
Genehmigungen der Bezirksregierung Köln, Aktenzeichen 55.8851.4.4-68/91-Wk vom 04.11.1992,
Bescheid der Bezirksregierung Köln zur Änderungsanzeige Az. A15.1-300.0224/13 vom 02.12.2013

**C) Inspektionsergebnis** (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

| **Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens** | |
|---|---|
| keine Mängel | - |
| geringfügige Mängel | Mängel im VAwS-Datenblatt<br>(Mangel beseitigt am 06.08.2014)<br>Mangelnde Kontrolle der Rückhaltewanne im Ölfasslager<br>(Mangel beseitigt am 06.08.2014)<br>Defekt an Messwartentür Bau 390<br>(Mangel beseitigt am 06.08.2014)<br>Defektes Manometer<br>(Mangel beseitigt am 06.08.2014) |
| erhebliche Mängel | Unvollständiges Prüfbuch und fehlende Sachverständigenprüfungen<br>(Mangel beseitigt am 12.08.2014) |
| schwerwiegende Mängel | - |

**D) Veranlasste Maßnahmen**

| | |
|---|---|
| Maßnahmen der Behörde | Revisionsschreiben |

**Anlage**

**Mängeldefinitionen**

**Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

**Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

**Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.