

## Überwachungsbericht

Betreiber / Standort der Anlage:	Wupperverband - Körperschaft des öffentlichen Rechts - Postfach 20 20 63; 42220 Wuppertal
Anlage:	Kommunale Kläranlage (KA) Radevormwald
Datum / Dauer der Überwachung vor Ort:	17. Juli 2014 (ca. 4 Stunden)
Weitere beteiligte Behörden	Keine.

### A) Überwachungsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung gemäß § 116 LWG mit den Schwerpunkten: Abwasserbehandlung, Klärschlammbehandlung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.

### B) Grundlage der Überwachung

Gemäß § 116 Landeswassergesetz (LWG) NRW  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)

### C) Überwachungsergebnis (Mängelformulierungen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	--
geringfügige Mängel:	--
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	nicht erforderlich
erhebliche Mängel:	--
Mängel behoben:	nicht erforderlich
schwerwiegende Mängel:	--
Mängel behoben:	nicht erforderlich

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde / des Betreibers	nicht erforderlich
--	--------------------

## **Anlage**

### **Mängelf Definitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeüberwachung wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.