

Umweltüberwachungsbericht

Firma Standort:	Stadtwerke Niederkassel Am Rheindamm 53859 Niederkassel
Anlage:	Wasserwerk Niederkassel
Datum und Dauer der Umweltüberwachung vor Ort:	24.06.2014; 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr
Weitere beteiligte Behörden	Gesundheitsamt Rhein-Sieg-Kreis

A) Überwachungsumfang

Angemeldete Überwachung mit dem Schwerpunkt auf die Entnahmeanlagen und Aufbereitungsanlagen.

B) Grundlage der Überwachung

§ 116 LWG

Bewilligung BR Köln vom 24.11.2005 Az.: 54.1-1.1-(8.11)-2-ga

C) Überwachungsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	Betreten des Wasserwerksgeländes durch Unbefugte
erhebliche Mängel:	-
schwerwiegende Mängel:	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Das Betreten des Wasserwerksgeländes wurde Unbefugten untersagt
------------------------	---

Anlage Mängelformen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.