

Überwachungsbericht

| | |
|--|--|
| Kläranlagenbetreiber: | Wasserverband Eifel - Rur Eisenbahnstraße 5 52325 Düren |
| Anlage: | Kläranlage Mulartshütte Zweifaller Straße 49 52159 Roetgen |
| Datum und Dauer der Überwachung vor Ort: | 14.08.2014 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr |
| Weitere beteiligte Behörden | An der Überwachung waren keine weiteren Behörden beteiligt. |

A) Überwachungsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung gemäß § 116 Landeswassergesetz mit den Schwerpunkten Abwasserbehandlung, Klärschlammbehandlung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.

B) Grundlage der Überwachung

§ 116 Landeswassergesetz (LWG)
Abwasserverordnung (AbwV)
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)

C) Überwachungsergebnis (Mängelformulierungen siehe Anlage)

| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
|---|---|
| keine Mängel: | - |
| geringfügige Mängel: | Die Sohle vom Regenbecken weist an mehreren Stellen Betonschäden auf. |
| Mängelbehebung: | Eine umfangreiche Betonsanierung wird in Auftrag gegeben. |
| erhebliche Mängel: | - |
| Mängelbehebung: | Nicht erforderlich |
| schwerwiegende Mängel: | - |
| Mängelbehebung: | Nicht erforderlich |

D) Veranlasste Maßnahmen

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahmen der Behörde: | Die Mängel wurden dokumentiert. Die Behebung der Mängel wurde veranlasst. |
|------------------------|---|

Anlage

Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeüberwachung wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.