

## Umweltinspektionsbericht

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 0009323 / 0199
Aktenzeichen Bericht	2024-300-0009323-0199/5 vom 25.10.2024
Firma	ARLANXEO Deutschland GmbH
Standort	CHEMPARK Dormagen , 41538 Dormagen
Anlage	Anlage zur Herstellung von Polybutadien (Anlage 199 SK-Betrieb) Nr. 4.1.9 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) Nr. 4.1.i (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	28.08.2024
Gesamtaufwand	24:30 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	6:30 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	

### A) Inspektionsumfang

Unangekündigte medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt Immissionsschutz, allgemein  
AwSV

### B) Grundlage der Überwachung

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Überwachungsplan/ Überwachungsprogramm der Abteilung 5  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

### C) Inspektionsergebnis

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel (Bereich Wasserrecht)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Anlagendokumentation der Produktionsanlage 3.3 entspricht nicht dem aktuellen Stand</li> <li>2. Eine Änderung der baulichen Ausführung in einem Teilbereich der Bodenfläche der Produktionsanlage 3.3 wurde nicht nach § 40 (1) AwSV angezeigt</li> <li>3. Fehlende Eignungsfeststellung nach § 63 (1) WHG für kleine Lager-/Abfüllanlage</li> <li>4. Leicht verschmutzte Bodenfläche im Bereich einer kleinen Lager-/Abfüllanlage</li> <li>5. Verunreinigter Auffangraum im Bereich eines TKW-Abfüllplatzes</li> <li>6. Fehlende Anlagendokumentation für Gebindelager 1.13</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Alle vorgenannten Mängel wurden zwischenzeitlich beseitigt.</b></p>
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

## **Anlage Mängeldefinitionen**

### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.