

Umweltinspektionsbericht

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer	300 / 0928938 / 0016
Aktenzeichen Bericht	2023-300-0928938-0016/8 vom 12.07.2023
Firma	INEOS Manufacturing Deutschland GmbH
Standort	Alte Straße 201, 50769 Köln
Anlage	Kraftwerk, Kessel 3 - 6 und GuD-Anlage zur Erzeugung von Dampf und elektrischer Energie durch Verbrennung von flüssigen und gasförmigen Stoffen sowie Mitverbrennung von Abfällen Nr. 1.1 (Anhang 1 zur 4. BImSchV) Nr. 1.1 (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL)
Datum der Umweltinspektion	22.06.2023
Gesamtaufwand	14:30 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	3:15 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Keine

A) Inspektionsumfang

Angekündigte medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt

Immissionsschutz, Luft

TA Luft 2021

Immissionsschutz, Emissionen

13. + 17. BImSchV 2021

Immissionsschutz, Lärm

Standort-Lärmsanierungsprogramm

AwSV

Prüfwesen und Anlagendokumentationen

B) Grundlage der Überwachung

BImSchG, 13. + 17. BImSchV, TA Luft, TA Lärm, WHG, AwSV, TRwS

C) Inspektionsergebnis

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	1. Notwendige Aktualisierung der Bewertung von Lärmquellen sowie ausstehende Darstellung der Zeitplanung zur Umsetzung von Lärmsanierungsmaßnahmen 2. * Erarbeitung und Vorlage eines Konzeptes für ein "Zweitsystem" des Emissionsrechners und der Auswerteeinheiten zur Durchführung einer Mischungsrechnung zur Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten der 13. BImSchV
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

(Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden zwischenzeitlich beseitigt.)

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.