

Überwachungsbericht

Beh./ASt./Anlagennummer	RRP-Südleitung-Rohöl-24Zoll
Aktenzeichen Bericht	2024-0098361
Betreiber/Firma	N.V. Rotterdam-Rijn-Pijpleiding Maatschappij Butaanweg 215 3196KC Vondelingenplaat (RT) / Niederlande
Standorte	Pumpstation Venlo / Niederlande Übergabestation Köln-Godorf (Shell) Wesseling (Shell)
Anlage	24“-Mineralöl-Rohrfernleitungsanlage L8 Venlo-Godorf-Wesseling (Südleitung)
Datum und Dauer der Umweltspektion	Ca. 7,5 h (inkl. Vor – und Nachbereitung)
Weitere beteiligte Behörden	Bezirksregierung Düsseldorf (bei der Vor-Ort-Inspektion in Venlo / Niederlande)

A) Inspektionsumfang

Angemeldete Überwachung gemäß § 8a RohrFLtgV

B) Grundlage der Überwachung

- Zusammenfassende Dokumentation, Stand: 31.10.2024
- RohrFLtgV
- Technische Regel für Rohrfernleitungen (TRFL)
- Checkliste „Vorort-Inspektion“
- Plangenehmigung zum Umbau der Übergabestation Godorf und zur Neufassung der Betriebszulassung für die RRP-Südleitung der N.V. Rotterdam-Rijn-Pijpleiding Maatschappij, Bezirksregierung Düsseldorf, Az.: 54.08.01.15-6

C) Inspektionsergebnis

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Eine fristgerechte Beseitigung der Altmängel aus der wiederkehrenden Prüfung aus 2022 wurde nicht durchgeführt.
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung
-----------------------	---

Anlage

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.