


Regelquerschnitt Nr. 2 (RQ 2)

Weg mit Deckschicht ohne Bindemittel

Standardbauweise nach RLW 2.6, Bild 8.3a



Deckschicht ohne Bindemittel, Brechsand-Splitt-Gemisch, Körnung 0/11 mm, Einbaudicke reduziert auf (verdichtet) 3 cm auf Grund örtlicher Erfahrungen




Tragschicht aus Schotter, Körnung 0/45mm, 0/56 mm, Einbaudicke 20 cm (verdichtet)



Unterbau aus Kiessand, Körnung 0/32 mm Einbaudicke 30 cm (verdichtet)



Grenzvermarkung



* Andeckung mit Boden aus Erdkoffer zur seitlichen Abstützung der oberen Tragschicht

Aachen, den 10.04.2018

gez.

(Schmidt)

(ohne Maßstab)